



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, факс: 43-75-17
E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ
проезд Дорожный, 7, с. Александров-Гай,
Саратовская область, Россия, 413372
Тел.: 2-26-70 факс: 2-24-96 E-mail GPN31@YANDEX.RU

Предписание № 305/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Малыш» с. Александров-Гай
Елизаровой Анжелике Алексеевне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №133 от 24.02.2016 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. "28" октября 2016 г. до 16 час. 00 мин. "28" октября 2016 г., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области капитаном внутренней службы Алиевым Артуром Мухаметалиевичем, проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Малыш» Александрово-Гайского района Саратовской области, по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район, село Александров-Гай, дома Газовиков, 6 в, совместно с заведующей Елизаровой Анжеликой Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении кладовой 1 этажа электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	(п.42 п.п. (в) ППР в РФ от 25.04.2012г №390)	15.05.17	

2	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют нормативным требованиям.	(п.7 ППР в РФ от 25.04.2012г №390, ГОСТ 12.1.114-82, СП 1.13130.2009)	15.05.17	
3	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания детского сада с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже одного раза в пять лет).	(п.24 ППР в РФ от 25.04.2012г №390)	15.05.17	
4	В журнале учета проверок первичных средств пожаротушения отсутствуют периодические записи.	(п.478 ППР в РФ от 25.04.2012г №390)	15.05.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области капитан внутренней службы «28» октября 2016 г.



А.М. Алиев

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ детский сад «Малыш» Александрово-Гайского района Саратовской области «28» октября 2016 г.

А.А. Елизарова

А.А. Елизарова