



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, факс: 43-75-17

Е-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ

проезд Дорожный, 7, с. Александров-Гай,

Саратовская область, Россия, 413372

Тел.: 2-11-20 gpn44@gumchs.saratov.ru

Предписание № 244/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области
Елизаровой Анжелике Алексеевне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №244 от 05.12.2018 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. "20" декабря 2018 г. до 12 час. 00 мин. "20" декабря 2018 г., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майором внутренней службы Алиевым Артуром Мухаметалиевичем, проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада «Малыш» с. Александров-Гай Саратовской области, совместно с заведующей Елизаровой Анжеликой Алексеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы:				
1	Регламентные работы по техническому обслуживанию и предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не проводятся.	(п.61 ППР в РФ от 25.04.2012г №390)	21.01.19	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена

в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Краснокутскому, Александрово-Гайскому,
Новоузенскому и Питерскому районам
Саратовской области УНД и ПР
ГУ МЧС России по Саратовской области
майор внутренней службы
«20» декабря 2018 г.



А.М. Алиев

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ детский сад «Малыш»
с. Александров-Гай
«20» декабря 2018 г.

✓ 

А.А. Елизарова